

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
г. Ростов-на-Дону "04" июня 2019 г.  
(место составления акта) (дата составления акта)  
12:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 000141

По адресу/адресам: город Батайск, улица 50 лет Октября, дом 71  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В. № 000141 от 15.04.2019г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"06 "	мая	20 19 г.	с 11 час. 00 мин.	до 11 час. 30 мин.	Продолжительность	0,5ч
"07 "	мая	20 19 г.	с 11 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч
"1 6 "	мая	20 19 г.	с 13 час. 00 мин.	до 14 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч
"2 2 "	мая	20 19 г.	с 09 час. 00 мин.	до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	8ч
"2 3 "	мая	20 19 г.	с 09 час. 00 мин.	до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	4ч
"24 "	мая	20 19 г.	с 10 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2ч
"04 "	июня	20 19 г.	с 10 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Татаурова Елена Борисовна, 06.05.2018г. в 11:00 часов ✓ *Татаурова*  
(заполняется при проведении выездной проверки)(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Буланова Ирина Александровна ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, Мирошниченко Елена Викторовна врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г.Батайске филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Ростове-на-Дону, Крапивка Оксана Владимировна помощник врача по гигиене детей и подростков отделения отбора, приема, регистрации, кодирования, хранения образцов и выдачи протоколов лабораторных испытаний в г. Батайске филиала Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону, Алхутов Александр Михайлович заведующий лабораторией по замерам физических факторов, врача по гигиене труда филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону, Климов Илья Андреевич врач по общей гигиене лаборатории по замерам физических факторов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону, аттестат аккредитации ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Татаурова Елена Борисовна, заместитель директора по АХЧ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Комарова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 06.05.2019г. с 11:00 до 11:30 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2», расположенном по адресу: город Батайск, улица 50 лет Октября, дом 71, директор ознакомлен с распоряжением № 000141 от 15.04.2018г.

07.05.2019г. с 11:00 до 12:00 проведены замеры уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата и электромагнитного излучения в соответствии с поручением № 590 от 04.04.2019г. Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

16.05.2019г. с 13:00 до 14:00 проведен отбор пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели в соответствии с поручением № 590 от 04.04.2019г. Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

23.05.2019г. с 09:00 до 13:00 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза режима образовательного процесса и проведено обследование личных медицинских книжек в соответствии с поручением № 590 от 04.04.2019г. Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

24.05.2019г. с 10:00 до 13:00 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза мебели на соответствие росту-возрастным показателям и санитарно-эпидемиологическая экспертиза учебного расписания, проведено обследование личных медицинских книжек в соответствии с поручением № 590 от 04.04.2019г. Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

22.05.2019г. с 9:00 до 17:00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2», расположенном по адресу: город Батайск, улица 50 лет Октября, дом 71, выявлены следующие нарушения:

- в учебных кабинетах №№ 7, 13, 26, 28, 34, 49 не обеспечено расположение всех светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене, светильники располагаются перпендикулярно светонесущей стене (п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- классные доски в учебных кабинетах №№ 11 и 49 не оборудованы местным освещением – софитами (п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в кабинетах информатики №№ 25, 25А занижена площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеомониторами на базе плоских дискретных экранов: на одно рабочее место приходится 3,1 м<sup>2</sup> и 3,7 м<sup>2</sup> соответственно при норме не менее 4,5 м<sup>2</sup> (п. 4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

- в кабинетах информатики №№ 25, 25А расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет 0,2-0,5 м при норме – не менее 1,2 м (п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

- туалеты для мальчиков и девочек на 3-ем и 4-ом этажах не оборудованы кабинками с дверями (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- полы в учебных кабинетах №№ 6 и 22 имеют дефекты и механические повреждения (п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- на основании протокола лабораторных измерений филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 1.5.1.04012 от 08.05.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 08.05.2019г. входящий № 1-06/3105, а также на основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону по результатам лабораторных испытаний, измерений № 25-02.7-32/1375 от 27.05.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 28.05.2019г. входящий № 1-06/3675, уровень напряженности электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц в кабинете информатики № 25 на 2-х рабочих местах обучающихся у ПЭВМ не соответствует требованиям и составляет 66 +/- 13,2 В/м и 72,0 +/- 14,4 В/м при нормативе 25 В/м (п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.1, приложение 2 (таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

- на основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 26-02.7-10/1379 от 27.05.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 28.05.2019г. входящий № 1-06/3675, режим образовательного процесса МБОУ СОШ № 2 не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: занижена продолжительность больших перемен: большие перемены в 1-ю смену после второго и третьего урока составляют по 15 минут каждая, во 2-ю смену после второго урока - 15 минут; сокращен перерыв между сменами и составляет 20 минут; превышен объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: в 1 «В» классе в среду и в 1 «Г» классе во вторник пятым уроком проводится урок технологии; наиболее трудные предметы проводятся на шестом уроке в 8 «Б» (вторник), в 8 «В» (среда), в 9 «А» (четверг); на седьмом уроке в 8 «В» (понедельник, четверг); наибольший объем учебной нагрузки в течение недели в первой четверти в 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д» классах приходится на пятницу; во второй четверти в 1 «А» и 1 «Б» - на понедельник; в январе-мае в 1 «А» и 1 «Б» - на понедельник; в 1 «Г» - на пятницу; в 3 «А» - на пятницу; в 3 «В» - на понедельник; в 5 «Б» - на понедельник; в 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 7 «Б», 11 «А» (п.п. 10.6, 10.7, 10.8, 10.12, 10.13, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Вышеперечисленное является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.11, 4.25, 4.29, 5.9, 7.2.5, 7.2.6, 10.6, 10.7, 10.8, 10.12, 10.13, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.п. 3.4 7.1, 9.1, приложение 2 (таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Проверка проводилась с применением средств фотофиксации: мобильный телефон марки Xiaomi Redmi 4.

За выявленные нарушения ответственность возложена на юридическое лицо.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении проверки от 15.04.2019г. № 000141, поручение № 590 от 04.04.2019г. на проведение государственного задания государственной работы № 1.1, 1.2, акт измерений уровней физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 25.03.4-10/2005 от 07.05.2019г., протокол лабораторных измерений филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 1.5.4.04012 от 08.05.2019г., поступившие в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 08.05.2019г. входящий № 1-06/3105, акт отбора проб воды филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 25.03.5-10/461 от 16.05.2019г., протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 1.2.2.00696 от 20.05.2019, № 1.2.1.04270 от 23.05.2019г., экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону по результатам лабораторных испытаний, измерений № 25-02.7-32/1375 от 27.05.2019г., экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 25-02.7-10/1379 от 27.05.2019г., экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 25-02.7-10/1387 от 27.05.2019г., экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков № 25-02.7-10/1396 от 28.05.2019г., поступившие в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 28.05.2019г. входящий № 1-06/3675, предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений № 228 от 04.06.2019г., фотоматериалы в количестве 10 штук.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Буланова Ирина Александровна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Татаурова Елена Борисовна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓  “ 04 ” июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)